

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES
Proiectant: SC ARHICRIS LOGISTIC SRL
 str. Alba-Iulia, nr 28, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud,
Obiectiv: AMENAJARE GRADINITA SI CRESA IN CARTIERUL BELVEDERE

Formular F5

FIȘA TEHNICĂ Nr. 41
 (Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:
MONTCHARGE – 4 buc.
 (denumirea)

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tip acționare – electric cu motor la partea superioara ▪ Sarcini nominale la alegere- 24-50 Kg. ▪ Instalare – cu structura metalica portanta amplasata in interiorul cladirii ▪ Tip comanda – Complet automatizat ▪ Numar maxim de opriri (statii) – 12 (pentru configuratia standard) ▪ Cursa maxima – 30m ▪ Viteza cabinei – 0,35 m/s (24,50Kg.) ▪ Putere acționare – 0,33 Kw. pana la 1,1 Kw.functie de model ▪ Tensiune alimentare - 380 V/ 3 faze sau 220V/ 1 faza ▪ Finisaje usi si cabina – INOX sau vopsit in camp electrostatic RAL 7038 standard ▪ Accese la cabina – pe 1,2 sau 3 laturi ▪ Tip usi acces la paliere – ghilotina sau rabatabile manual ▪ Posibile optiuni suplimentare – viteza marita la 0,6 m/s (24, 50 Kg.) <ul style="list-style-type: none"> ○ Iluminat in cabina ○ Usa la cabina ○ Polite suplimentare <p>-dimensiuni puț montcharge 76x81 cm -structură montcharge: autoportantă.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română.</p>		

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES
Proiectant: SC ARHICRIS LOGISTIC SRL
str. Alba-Iulia, nr 28, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud,
Obiectiv: AMENAJARE GRADINITA SI CRESA IN CARTIERUL BELVEDERE

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Termenii si conditiile de garanție trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale: ordonanta Guvernului nr. 21 / 1992 privind protectia consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Perioada de garanție trebuie să fie menționată în certificatul emis de producător / importator și să se precizeze data de la care începe să curgă garanția.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 12 luni, postgaranție: nu este cazul		
5	Alte condiții cu caracter tehnic (nu este cazul)		

Precizări:

1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanei 1.
2. Ofertantul răspunde de corectitudinea completării coloanei 2.

Proiectant,
SC ARHICRIS LOGISTIC SRL
arh. Cristina OLARIU
(semnătură autorizată)



Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES
Proiectant: SC ARHICRIS LOGISTIC SRL
 str. Alba-Iulia, nr 28, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud,
Obiectiv: AMENAJARE GRADINITA SI CRESA IN CARTIERUL BELVEDERE

Formular F5

FIȘA TEHNICĂ Nr. 42
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:
ASCENSOR PERSOANE – 1 buc.
(denumirea)

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali Specificație tehnica pentru ascensor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cod de siguranță EN81-20:2020 - ascensor electric, 8 persoane, 3 stații - viteză: 1,00m/s - sarcină/număr maxim de persoane: 630kg/8 persoane - număr stații/uși palier: 3 - accesibil pentru persoane cu dizabilități - intrări în cabină – 2 - cursă: 7800mm (de la cota finită a primei stații până la cota finită a ultimei stații) - Cabina: - dimensiuni 1100mm x 1400mm x 2100mm (lățime x adâncime x înălțime) - Număr de seturi de console de glisieră (necesare + comandate suplimentar) 7 + 0, Glisieră cabină T82-1/B, Paracazatoare cabină CSGB01, Tampon cabină PU100x80D, - finisaj/design: gri, oțel texturat, oglinda pe un perete lateral, pe jumătatea superioară a peretelui, mană curentă din inox sub oglinda - iluminat: cu lumină LED și iluminat de siguranță în cazul întreruperii alimentării electrice - podea: cauciuc - dispozitive de protecție: acces: fotocortină pe toată înălțimea ușii control suprasarcină integrat alarmă pe cabină: inclusă - Masină NMX07, Sistem comandă KCE / FC, Diametru roată fricție <p>Cerințe electrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensiune alimentare: 3x400VAC -15%/+10% - Frecvență 50 Hz ±1 Hz, Siguranță forță 3x16 A. Curent nominal 12A , Curent la pornire 16A. Siguranță principale 3x10 A, Siguranță iluminat (put + cabină) 10 A + 6 A, Curent maxim de scurt circuit alimentare principală 6 kA, Curent maxim de scurt circuit alimentare iluminat 6 kA, Putere ieșire motor în sarcină nominală, P 4.1 kW, RPM motor la viteză maximă 112.3 rpm, Nr. Maxim de porniri/oră 180/ED35%, 		

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES
Proiectant: SC ARHICRIS LOGISTIC SRL
 str. Alba-Iulia, nr 28, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud,
Obiectiv: AMENAJARE GRADINITA SI CRESA IN CARTIERUL BELVEDERE

	<p>Caracteristici put:</p> <ul style="list-style-type: none"> - material: beton - dimensiuni: conform planse arhitectura: 1950mmx1650mm (latime x adancime) - spatii de siguranta: inferior: 1200mm (de la cota finita a primei statii) superior: 3650mm (de la cota finita a ultimei statii) - cu iluminat put, cu scara acces fundatura, cu sistem de impanare - verticalitate: devierile de verticalitate acceptate sunt de +/- 30mm pentru toata cursa ascensorului - mediu de functionare: temperaturi intre +5/+40°C, limite normale de umiditate si praf, fara substante chimice sau explozive <p>Usa palier/Cabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni libere: 900mm x 2000mm (latime x inaltime) - gol de usa necesar: 1200mm x 2180mm (latime x inaltime) - actionare: usa cabina: automata, controlata prin convertizor de frecventa usa palier: automata - tip deschidere: in 2 foi, la deschidere stânga - finisaj: RAL 7038 - rezistenta la foc: EI60-C - finisaj prag: aluminiu 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Termenii si conditiile de garanție trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale: ordonanta Guvernului nr. 21 / 1992 privind protectia consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Perioada de garanție trebuie să fie menționată în certificatul emis de producător / importator și să se precizeze data de la care începe să curgă garanția.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garanție 12 luni, postgaranție: nu este cazul</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic (nu este cazul)</p>		

Precizări:

1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanei 1.
2. Ofertantul răspunde de corectitudinea completării coloanei 2.

Proiectant,
 SC ARHICRIS LOGISTIC SRL
 arh. Cristina OLARIU
 (semnătură autorizată)

