



COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.888
Fax: +40-(0)265-210.442
E-mail: client@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro

★ 0265/268330



Nr. 14744/II/B/b/6/20.12.2023

F-PO-0028-01/ed. 4

Către,

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ
- DIRECȚIA TEHNICĂ -
TÂRGU MUREȘ
Piața Victoriei nr. 3
Jud. Mureș

Referitor la cererea înregistrată cu numărul de mai sus și ca rezultat al analizei documentației depuse, se emite

AVIZ DE AMPLASAMENT CONDIȚIONAT nr. 1198 / 20.12.2023

pentru lucrările de: **reamenajare maluri, refacere devorsor și relevare sistem de drenare baltă naturală Substejeriș**

amplasamentul lucrărilor fiind situat în : **jud. Mureș, municipiul Târgu Mureș Calea Sighișoarei, strada Apicultorilor și strada Sârguinței,**

Observațiile, precizările Companiei Aquaserv S.A. privind realizarea lucrărilor :

1. Pe planul de situație AQ anexat, elaborat la scara 1:500, s-au trasat orientativ rețelele publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, administrate de Compania Aquaserv S.A. inclusiv o conductă de legătură existentă din beton cu diametrul 600mm din direcția bălții.
2. Căminul de vizitare notat cu codul L06P1 reprezintă ultima componentă a rețelei publice de canalizare.
3. Cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul sau constructorul lucrării va solicita prezența delegaților Companiei Aquaserv S.A. la fața locului; cu această ocazie se va întocmi un proces verbal de predare a amplasamentului de lucru și se va stabili oportunitatea asigurării asistenței tehnice pe parcursul lucrărilor. Totodată se va stabili traseul exact al rețelelor de apă și canalizare.
4. Prezentul aviz se referă strict la condițiile de coexistență ale rețelelor de apă și canalizare cu obiectivul ce urmează a se construi pe amplasamentul propus.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției pe un alt amplasament necesită obținerea unui aviz nou.
6. Pentru a fi posibilă evacuarea apelor provenite din sistemul de drenare în rețeaua pluvială de canalizare, vă invităm să depuneți la Centrul de relații cu clienții al Companiei Aquaserv S.A. de la adresa : 540297 Tg.Mureș, str. Kós Károly nr.1. Cererea de racordare la rețeaua de canalizare însoțită de documentele nominalizate pe pagina a doua a formularului anexat prezentului aviz.
7. Nerespectarea precizărilor și condițiilor impuse la punctele de mai sus duce la anularea prezentului aviz.
8. Prezentul aviz de amplasament s-a eliberat în conformitate cu Certificatul de Urbanism numărul 492 din 22. 03. 2023, emis de Primarul Municipiului Târgu Mureș și este valabil 12 luni de la data emiterii.

MANAGER OPERAȚIUNI SUPORT
ing. Koncz Kálmán

ȘEF SERVICIU PROIECTARE
ing. Klósz Ildikó

