

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „HOREA”
AL JUDEȚULUI MUREȘ



NESECRET
Nr. 455728
din 29.01.2024
Exemplar nr. 1
Se transmite email:
urbanadesignpoint@gmail.com

Către,

ELITEPATHOLOGY S.R.L.

cu sediul în mun. Tg. Mureș, str. Cornești, nr. 38, ap. 1, județul Mureș

La adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș, cu numărul 455728 din 16.01.2024, cu privire la necesitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru “ELABORARE P.U.Z. – Reconversie funcțională din UTR-L2b în UTR-CM1, în vederea desființării parțiale, extinderii, etajării și schimbării de destinație din locuință în clinică medicală”, amplasat în mun. Tg. Mureș, str. Tisei, nr. 1, județul Mureș, vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor *O.M.A.I nr. 180/2022* pentru aprobarea *Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu, pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice*, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, *în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.*

Prin urmare, pentru “ELABORARE P.U.Z. – Reconversie funcțională din UTR-L2b în UTR-CM1, în vederea desființării parțiale, extinderii, etajării și schimbării de destinație din locuință în clinică medicală”, amplasat în mun. Tg. Mureș, str. Tisei, nr. 1, județul Mureș, **în condițiile în care SUNT asigurate posibilitățile de acces la drumurile publice, este asigurat accesul pentru intervenție în caz de incendiu și nu există restricții de construire, nu este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu.**

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. 1 din HGR 525/96 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m.

Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

De asemenea vă informăm că persoanele fizice și juridice trebuie să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul.

Începând cu 01.01.2024, documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se depun în format electronic. Prin excepție, până în data de 31.03.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.

Prezenta adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu sau protecție civilă.

Cu deosebită stimă și respect,

INSPECTOR ȘEF,

General de brigadă,

HANDREA CĂLIN – IOAN

