

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „HOREA”
AL JUDEȚULUI MUREȘ



NESECRET
Nr. 2856166
din 04.12.2023
Exemplar nr. 1
Se inf. la telefon: 0744-191586

Către,

Dna. Ormenișan Maria,

cu domiciliul în mun. Tg. Mureș, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 34, județul Mureș

La adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș, cu numărul 2856166 din 15.11.2023, cu privire la necesitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru „Plan urbanistic zonal – Casă de locuit, acces auto, împrejmuire, bransamente și racorduri la utilități”, amplasat în mun. Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 79, pe imobilul identificat prin CF. nr. 140847/Tg. Mureș, județul Mureș, vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor *O.M.A.I nr. 180/2022* pentru aprobarea *Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu, pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice*, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, *în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.*

Prin urmare, pentru „Plan urbanistic zonal – Casă de locuit, acces auto, împrejmuire, bransamente și racorduri la utilități”, amplasat în mun. Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 79, pe imobilul identificat prin CF. nr. 140847/Tg. Mureș, județul Mureș, **în condițiile în care SUNT asigurate posibilitățile de acces la drumurile publice, este asigurat accesul**

NESECRET

pentru intervenție în caz de incendiu și nu există restricții de construire, *nu este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu.*

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. 1 din HGR 525/96 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Totodată, vă amintim că în conformitate cu art. 4.11.3. din același act normativ, locuințele colective cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

- accese carosabile pentru locatari;
- accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m.

Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

De asemenea vă informăm că persoanele fizice și juridice trebuie să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul.

Prezenta adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu sau protecție civilă.

Cu deosebită stimă și respect,

INSPECTOR ȘEF,

General de brigadă,

HANDREA CĂLIN – IOAN

