



E.ON Gaz Distribuție, Barajului 4, 000000 Târgu Mureș

CATRE

CIOATA EMILIAN

STR. REPUBLICII NR.5 AP.2

LOC. TARGU - MURES

JUD. MURES

C.P. – 1000291741

CC - 2100326289

Targu-Mures – 17.07.2011

577 – DEMOLARE – CONSTRUIRE CASA CPA - 205364094

C.OP - NR. 3263 din 30.06.2011 –

Stimate domnule Cioata

Ca răspuns la cererea dvs. prin care solicitați , conform certificatului de urbanism nr. 554 din 12.04.2011 emis de Primăria mun. Targu-Mures ”

“–Desfiintare casa de locuit si intocmire PUD – construire locuinta unifamiliala , pe str. Margaretelor nr. 11, mun. Targu-Mures , jud. Mureș

emitem AVIZUL NR.205364095 din 17.07.2011

Cu urmatoarele conditi si precizari:

1. Amplasarea constructiilor de orice fel , fata de conductele de gaz metan , se face cu respectarea prevederilor “*Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale* ”, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 bis din data de 16 aprilie 2009 (indicative NTPEE-2008).
2. Cu cinci zile inainte de inceperea lucrarii ,beneficiarul , va solicita in scris prezenta delegatului Centrului de Retea Targu-Mures (fax-0265 -264761) sau la telefon (0749 – 282410 – Dorin Creifelean - sef District 1) . Cu aceasta ocazie se va incheia un proces verbal de predare a amplasamentului de lucru , se va stabili traseul exact al conductelor de gaz metan si se va stabili oportunitatea asigurarii de asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor . Dacă în urma lucrărilor , va fi afectata conducta , bransamentul sau instalatia de utilizare a gazelor natural , din punctul de vedere al prevederilor “*Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea Sistemelor de Alimentare*

E.ON Gaz Distribuție SA

Departament
Barajului 4
000000 Târgu Mureș
www.eon-gaz-distributie.ro

Visovan Dragos
T +40-745-26 00 53
F +40-265-26 47 61
dragos.visovan@eon-romania.ro

Abreviere:

Președintele Consiliului de
Administrație
Wolfgang Knyhała

Directorii Generali
Virgil Metea DG
Ramona Perget (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
274.125.835 RON

Sediul Regiunea Sud: Sibiu
CUI: 19170049
Atribut fiscal: RO
J32/1616/06.11.2006

cu Gaze Naturale ", publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 bis din data de 16 aprilie 2009 (indicative NTPEE-2008) ,beneficiarul lucrarii , va anunta in scris Centrul de Retea Targu-Mures (fax-0265 -264761) sau la telefon (0749 – 282410 – Dorin Creifelean - sef District 1) și va depune cerere scrisa , pentru modificarea conductei, bransamentului sau instalatiei de utilizare gaz metan. Cheltuielile legate de proiectarea si executia lucrarilor , vor fi suportate de beneficiarul lucrarilor.

3. Daca este cazul ,beneficiarul , va solicita in scris demontarea contorului de gaz metan existent , care va fi predat operatorului licențiat până la finalizarea lucrărilor .
4. Dacă pe parcursul lucrărilor , se întâlnesc conducte sau bransamente de gaz metan, neevidențiate pe planșe (rețele necunoscute) se va opri imediat lucrul si se va anunța de urgență E.On GAZ DISTRIBUTIE , Centrul Retea Târgu-Mureș , pentru soluționarea situației nou create .
5. În cazul in care pe parcursul lucrărilor sunt deteriorate conducta sau bransamentul de gaz metan, firul din cupru izolat , izolația , căminele sau răsufuratorile rețelilor de gaze naturale , acestea se vor reface pe cheltuiala constructorului lucrării, recepția calitativă, făcându-se de către delegatul E.On Gaz Distribuție , Centrul Retea Târgu-Mureș.
6. . La proiectarea si executia lucrărilor , se vor respecta prevederile NTPEE-2008 , referitor la traseele rețelilor si instalațiilor de gaz metan , a distanțelor de siguranță , etc.
7. Prezentul aviz va fi înmănat si constructorului , de către beneficiar
8. Nerespectarea condițiilor din acest aviz , duce automat la anularea avizului.
9. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii

Cu respect,

DRAGOS VISOVAN
Șef Centru Retea Tg.Mures

POP VIRGIL
Birou ARD

