



E.ON Gaz Distribuție, Barajului 4, 000000 Târgu Mureș

CATRE

SC LIDL ROMANIA SCS
STR. SOSEAUA DE CENTURA NR. 13 A
CLADIREA KLC 3 , ETAJ 2
SAT. CHIAJNA , COM. CHIAJNA
JUD. ILFOV
C.P. – 1001338286
CC – 2101919901
DOC - 503739238

Targu-Mures – 20.02.2012

84 – PUD -DEMOLARE CLADIRI CPA- 206180839
C.R.Tîrgu-Mureş - nr. 213 / 2012 –

E.ON Gaz Distribuție SA

Departament
Barajului 4
000000 Târgu Mureș
www.eon-gaz-distributie.ro

Visovan Dragos
T +40-745-26 00 53
F +40-265-26 47 61
dragos.visovan@eon-romania.ro

Abreviere:

Stimate domnule Man Cosmin

Ca răspuns la cererea dvs. prin care solicitați , conform certificatului de urbanism nr. 1927 din 28.11.2011, acesta poate fi utilizat pentru:

“Obținerea autorizației de desființare clădiri existente și întocmire Plan Urbanistic de Detaliu - Stabilire reglementări în vederea edificării unei clădiri – Spațiu Comercial cu dotări aferente” ,
Pe strada Sinaia nr. 3 , Mun. Tîrgu-Mureş , jud. Mureş

emitem **AVIZUL NR.206180861 din 20.02.2012**

Cu urmatoarele condiții și precizări:

1. Amplasarea construcțiilor de orice fel , față de conductele de gaz metan , se face cu respectarea prevederilor “Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale ”, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 bis din data de 16 aprilie 2009 (indicativ NTPEE-2008).
2. Instalația de utilizare gaz metan , aparține beneficiarului . Orice modificare a instalației de utilizare gaz metan , se poate face , pe cheltuiala proprietarului , in baza unui proiect , avizat în prealabil la Biroul ARD , al Centrului de Rețea Tîrgu - Mureş. Aproape toate clădirile existente in incinta situată pe strada Sinaia nr. 3 , sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazului metan .In cel mai scurt timp de la primirea prezentului aviz, înainte de depunerea documentației pentru obținerea autorizației de construire , proiectantul sau ,beneficiarul lucrării , va solicita in scris prezența delegatului Centrului Rețea Tîrgu-Mureş

Președintele Consiliului de Administrație
Wolfgang Knyhalo

Directori Generali
Virgil Metea DG
Ramona Pergel (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vârsat:
274.125.835 RON

Sediul Regiunea Sud: Sibiu
CUI: 19170049
Atribut fiscal: RO
J32/1616/06.11.2006



fax-0365 -403213) sau la telefon (0745-500021 – Pop Virgil+ Birou ARD). Cu această ocazie se va încheia un proces verbal de predare a amplasamentului de lucru , se va stabili traseul exact al conductelor de gaz metan , al instalației de utilizare gaz metan și se va stabili oportunitatea asigurării de asistență tehnică pe parcursul lucrărilor . Beneficiarul , va solicita în scris dezafectarea instalației de utilizare gaz , iar acolo unde este cazul și demontarea contorului de gaz metan, care va fi predat operatorului licențiat.

3. Dacă pe parcursul lucrărilor , se întâlnesc conducte sau branșamente de gaz metan, nedeveniente pe planșe (rețele necunoscute) se va opri imediat lucrul și se va anunța de urgență E.On GAZ DISTRIBUTIE , Centrul Rețea Tîrgu-Mureș , pentru soluționarea situației nou create .
4. În cazul în care pe parcursul lucrărilor sunt deteriorate conducta sau branșamentul de gaz metan, firul din cupru izolat , izolația , căminele sau rasuflătorile rețelelor de gaze naturale , acestea se vor reface pe cheltuiala constructorului lucrării, recepția calitativă, făcându-se de catre delegatul E.On Gaz Distributie , Centrul Rețea Tîrgu-Mureș.
5. La proiectarea și execuția lucrărilor , se vor respecta prevederile NTPEE-2008 , referitor la traseele rețelelor și instalațiilor de gaz metan , a distanțelor de siguranță , etc.
6. Prezentul aviz va fi înmânat și constructorului , de către beneficiar
7. Nerespectarea condițiilor din acest aviz , duce automat la anularea avizului.
8. Prezentul aviz este valabil până la data de 28.11.2012

Cu respect,

DRAGOȘ VIȘOVAN
Şef Centru Operațional Tîrgu-Mureș



POP VIRGIL
Birou ARD