

Birou Acces la rețea

C Ă T R E,

SC ATAMETALY SRL
judet MURES, localitate TARGU MURES
strada DOJA GHEORGHE nr. 205

Referitor la cererea de aviz de amplasament-PUZ înregistrată cu nr 70301822565 / 25.09.2018, pentru obiectivul Intocmire P.U.Z -Stabilire reglementari pentru construire cladire de locuinte colective cu spatii comerciale, amplasat în judet MURES, localitate TARGU MURES zona str.Garii CF 121160

În urma analizării documentației faza Intocmire P.U.Z -Stabilire reglementari pentru construire cladire de locuinte colective cu spatii comerciale, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr 70301822565/23.10.2018

Utilizarea amplasamentului propus, se va face respectându-se următoarele condiții :

Prezentul aviz s-a eliberat in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.1576 din 29.08.2018 emis de Municipiul Tg. Mures pentru: Intocmire P.U.Z -Stabilire reglementari pentru construire cladire de locuinte colective cu spatii comerciale.

Prezentul aviz nu poate fi utilizat (conform Certificatului de Urbanism mai sus mentionat) la obtinerea autorizatiei/autorizatiilor de construire obiective in zona.

Pentru orice obiectiv preconizat, la urmatoarea faza: Autorizatie de Construire, se va prezenta o noua solicitare in baza unui nou Certificat de Urbanism, anexand urmatoarele:

-HCL pentru aprobare PUZ.

-Memoriu de prezentare lucrari.

-Plansa reglementata la faza PUZ.

In zona in care urmeaza a fi efectuate lucrarile preconizate de dumneavoastra, SDEE Transilvania Sud

-Structura Regionala Mures prin Centrul Operational Regional MT/JT Tg.Mures are in exploatare si in gestiune linii electrice subterane 0,4 kV.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.

Alimentarea cu energie electrica si reglementarea coexistentei noilor obiective cu retelele electrice se vor realiza conform proiectului nr.45/2018, faza SS, elaborat de catre SC EN-RG-ETIC SRL, avizat in CTE a S.R Mures cu avizul nr.281 din 19.10.2018.

- Fata de retelele electrice existente si proiectate veti respecta : Ordinul ANRE nr. 4/2007, modificat si completat prin Ordinul ANRE nr. 49/2007, Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatorilor energetice si NTE 007/08/00- "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice ".

- In conformitate cu Legea nr. 123/2012 modificata si completata prin Legea nr. 167 din 10 iulie 2018, terenurile pe care se situeaza retelele electrice existente la intrarea in vigoare a legii sunt si raman in proprietatea publica a statului. Cheltuielile pentru modificarea, schimbarea caracteristicilor energetice initiale ale instalatiilor electrice existente, inclusiv pentru eliberarea amplasamentului, sunt suportate de cel care a generat modificarea. Prin aceeași lege se interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii sau prin orice alt mod accesul la instalatiile operatorului de distributie.

- SE INTERZICE CATEGORIC prinderea in fundatie, amplasarea de constructii sau depozitarea de orice fel de materiale (de constructii, deseuri, gunoai etc.) peste cablurile electrice subterane din exploatarea COR MT/JT Tg.Mures.

Intre LES si orice fundatie trebuie pastrata distanta de minim 0,6m.

-In carosabil LES trebuie protejat la solicitarile mecanice, in tub, profil T.

- COR MT/JT Tg.Mures isi rezerva dreptul de a interveni pe traseul retelelor existente in zona ori de cate ori va fi necesar si la orice ora, in vederea remedierii eventualelor avarii aparute pe aceste instalatii, eliberarea locurilor afectate facandu-se imediat si neconditionat, conform Legii nr.123/2012;

- La executarea instalatiilor electrice interioare ale urmatoarelor obiective se vor respecta cu strictete urmatoarele normative in vigoare: NPSM - normelor de protectie a muncii specifice, Normativul I7/2011 □ Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor si IPSM-IEE-001/2012 □ Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea lucrarilor pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism in baza caruia a fost emis.

- Prelungirea termenului de valabilitate se poate face de catre operatorul de retea, gratuit, la cererea adresata de titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.

-Prezentul aviz isi inceteaza valabilitatea daca expira termenul de valabilitate sau daca se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafata ocupata, inaltime etc.) care au stat la baza emiterii avizului.

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr 1576 din 29.08.2018 în vederea avizării PUZ .

Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 113.05 (inclusiv TVA) s-a achitat cu chitanța nr. / .

Director
Ing. Nicu CONSTANDACHE



Birou Acces la rețea
Ing. Lajos TOKES



Întocmit
ing. Todoran Nicodin-Dumitru

